

	水質基準項目	浄水基準値	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電	岩 内	雷 電
1	一般細菌	100 個/mL 以 下	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出																
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出																
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.0003	<0.0003	－	－																
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.00005	<0.00005	－	－																
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－																
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－																
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－																
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.005	<0.005	－	－																
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.004	<0.004	－	－																
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－																
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以 下	0.26	0.18	0.29	0.23	0.175	0.135	0.18	0.15																
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.05	<0.05	－	－																
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.01	<0.01	－	－																
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.0002	<0.0002	－	－																
15	1, 4－ジオキサン	0.05 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.005	<0.005	－	－																
16	シス－1, 2－ジクロロエチレン及び トランス1, 2－ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－																
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.001	<0.001	－	－																
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	－	－																
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	－	－																
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.0001	<0.0001	－	－																
21	塩素酸	0.6 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.06	0.06	－	－																
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.002	<0.002	－	－																
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.001	0.004	－	－																
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以 下	－	－	－	－	<0.003	0.007	－	－																