

岩内町ゼロカーボン・モビリティ導入業務に係る質問及び回答

No.	質 問			回 答
	質問事項	関連頁・箇所	質問内容	
1	地盤調査データ・ソーラーカーポート	要求水準書3頁 10特記事項 (3)構造調査	ソーラーカーポートを設置するにあたり、地盤調査データは共有頂くことが可能でしょうか。庁舎を構築した際の地盤調査データがあると思いますが、そちらの地盤データを基にソーラーカーポートの構築を進めたいと考えております。	可能です。 柱状図を提供いたしますが、その他追加の要望がありましたら改めてご連絡ください。
2	実施要領	6参加表明手続 (2)及び(4)	(2)提出期限においては【持参、郵送ともに必着】と記載されていますが、(4)提出方法においては電子メールにて提出することとされています。(4)の提出方法に従ってよろしいですか？	記載の整合が取れておらず失礼いたしました。 持参・郵送・電子メールいずれの提出方法でも構いません。
3	要求水準書	8業務内容 (2)施工業務②d	エネルギーマネジメント機能に【役場庁舎の電力料金の削減】とありますが、電力料金は燃料費調整等で変動するため、エネルギーマネジメントの機能としては不適ではないでしょうか？	V2Xシステム・EV・太陽光発電設備等の構成要素を活用し、最大限に役場庁舎の「使用電力量の削減・ピークカット」に繋がる提案を考えて頂きたい。
4	要求水準書	10特記事項 (5)エネルギーマネジメント①及び②	契約電力について①では上昇抑制、②では低減とされていますが、いずれが必須条件ですか？また契約電力はどの時点が基準となりますか？	上昇抑制、低減を必須要件とは考えておりませんが、V2Xシステム・EV・太陽光発電設備等の構成要素を活用し、最大限に役場庁舎の「使用電力量の削減・ピークカット」に繋がる提案を考えて頂きたい。 なお、契約電力量の基準は、別表参考資料の電力使用状況を基準として頂きたい。

岩内町ゼロカーボン・モビリティ導入業務に係る質問及び回答

No.	質 問			回 答
	質問事項	関連頁・箇所	質問内容	
5	要求水準書	8業務内容 (2)施工業務②	電気自動車の充放電電力量の可視化に関して、充電量、放電量さえわかれば、再エネとの関連性がわからなくても問題ないと考えてよろしいでしょうか。また、同要素の可視化は、太陽光発電量の可視化とは別システム（別途画面での把握）にし、確認のプラットフォームが別々になっても構わないでしょうか	再生可能エネルギーとの関連性が判らなくても問題はありません。また、太陽光発電量の可視化との別システム・別のプラットフォームでも問題はありませんが、aからdまでの数値を町が情報発信する上で、管理し易い機能の提供を提案して頂きたい。
6	要求水準書	10特記事項 (4)設備の設置条件 【ソーラーカーポート】③	身障者用の駐車スペースを2台確保することにより、健常者用の駐車スペース（駐車台数）が減ることに關しては、問題ないか。もしくは、健常者駐車スペース確保のため、現状の駐車スペース全体の拡充を図ることは可能か（インターロック、民地石の移動含み、歩道スペースを減少させることになります）	健常者用駐車台数4台分が減ることに關しては問題ありませんが、開発行為の許可内容に影響が及ぶ、駐車スペースの広さ変更のほか、インターロック・民地石の移動、歩道スペースの減少はできないものとしします。
7	要求水準書	8業務内容 (2)施工業務②c	電気自動車の充放電電力量の可視化（管理対象は普通充電器とV2Xとする）と記載ありますが、普通充電器とV2Xは別々のモニターで可視化する方法でも良いでしょうか？	No.5の回答のとおり
8	要求水準書	8業務内容 (2)施工業務②d	役場庁舎の電力料金の削減と記載ありますが、V2X＝太陽光発電と連系したEV充電器かと思います。太陽光で発電した電気をEV車に充電を優先した場合、電力料金の削減効果は期待できないかと想定しています。目標削減率などがありますか。太陽光の容量選定にも関わってきますのでご確認お願い致します。	本町としては、太陽光発電は冬季間などの影響もあり、今後も台数増加を予定するEVに必要な充電量を賄い切れないと想定しているため、太陽光発電設備の発電は役場庁舎へ供給し、普通充電器は役場庁舎からの電力供給を考えております。 なお、電力料金の目標削減率などはありませんが、V2Xシステム・EV・太陽光発電設備等の構成要素を活用し、最大限に役場庁舎の「使用電力量の削減・ピークカット」に繋がる提案を考えて頂きたい。

岩内町ゼロカーボン・モビリティ導入業務に係る質問及び回答

No.	質 問			回 答
	質問事項	関連頁・箇所	質問内容	
9	要求水準書	8業務内容 (2)施工業務①d	ソーラーカーポート等、太陽光発電設備（20KW程度） ×一式と記載ありますが、20KWというのはパネル容量 とパワコン容量どちらでしょうか。	パネル容量になります。
10	実施要領	10審査基準 評価内容【⑩導入 設備の工夫点】	町の特性を活かした提案というのは、どの様な事をイ メージしておりますでしょうか。	本町の気象条件や設置予定場所の条件のほか、要求水準書の1業務の目 的、2要求水準書の趣旨、(2)創意工夫の發揮に記載する内容などを踏ま えた提案をイメージしています。
11	実施要領	10審査基準 評価内容【導入設 備の工夫点】	提案者は1社という理解でしょうか？それとも複数社 での提案も可でしょうか？	業務内容に応じた複数者での提案も可能ですが、契約に関しては再委 託を認め、代表する1社となります。
12	—	—	3階電気室からの引き込みにあたり、指定する回路は ございますでしょうか？	指定する回路はありません。