

岩内町公共施設照明設備LED化事業仕様書

1 業務名

岩内町公共施設照明設備 LED 化事業

2 目的

本事業は岩内町（以下「町」とする）が所有する複数の既存施設においてリース手法を用いて一括して高効率照明である LED 照明器具を導入することを目的とする。

3 業務期間

(1) 設備導入工事期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

(2) リース期間

設備導入工事完了年度の翌年度 4 月 1 日から 10 年間 (120 ヶ月)

4 対象施設

対象施設は、別紙 1 「対象施設一覧」の施設とする。

5 リースで導入する施設等

(1) 照明設備

① 構造等

ア. LED 照明設備は日本工業規格 JIS8159-1 を準拠し、日本照明工業会ガイド(高品質照明用 LED 光源における性能要求指針)及び日本電球工業会規格の推薦を基準とすること。

イ. 更新する LED 照明器具については未使用のものとし、原則ランプのみの交換ではなく器具ごと交換とすること。ただし、特注品や特殊デザイン器具など、標準品の採用が困難な箇所については、町と協議すること。

ウ. 既存照明器具で調光機能を有しているものは、調光機能付きの LED 照明器具にて更新すること。

エ. LED の光源により、不快感（グレア、フリッカー等）を与えないものであること。サージ電圧に対する保護回路を有しているか、または対策が施されていること。

オ. LED 化による照明機器からの雑音のほか、映像・音響機器への影響を与えない対策を施すこと。

カ. 採用する製品は、一般社団法人公共建築協会の「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」において LED 照明器具の評価書を交付されており、かつ、一般社

団法人日本照明工業会規格 JIL5004「公共施設用照明器具」に対応機種があると確認を受けた製造メーカーのものとする。

キ. 上記製造メーカーは、照明器具の製造・販売の実績が 20 年以上、かつ LED 照明器具の製造・販売の実績が 15 年以上ある国内メーカーであること。

② 性能等

ア. 演色性、色温度、照射角度、全光束、防湿、防雨性能は既存照明器具と同等を基本とする。

イ. 定格寿命は、40,000 時間以上のものとする（初期照度より 70%まで減衰で寿命とする）。

ウ. 作動保証温度範囲は、使用環境に応じて既存照明器具と同等以上とすること。

③ 防災照明器具

ア. 防災照明器具については、建築基準法及び消防法の関連法令に定める基準を遵守すること。

イ. 所管の消防署へ改修に伴う各種届出を行うこと。また、その際、消防法における改善等を指摘された場合は、発注者と協議すること。

④ その他

ア. LED 照明機器の LED 素子その他に関する特許侵害について、現在係争中の製品でないこと。

イ. 電源について分離型の場合は、電気用品安全法における PSE マークを取得していること。

ウ. 導入施設内で照明器具の配線等の不具合が報告された箇所については、町と協議の上対応を図ること。

エ. LED 照明機器は、生産物賠償責任保険（PL 保険）に加入しているものとし、不具合の際に迅速に対応できるようなものとする。

オ. LED 照明機器は事業者による動産総合保険による保証とする。

(2) 導入する施設の既存設備・図面等

図面については、古く見づらいものや情報が抜けている施設もあるため、別紙 2「既存設備一覧」を参考に積算すること。

「既存設備一覧」にて分かりにくい事項があれば個別にお問い合わせください。

なお、「既存設備一覧」は、施設の現状と必ずしも一致するものではないことから、現地調査及び詳細設計の結果、変更が生じた場合は、協議するものとする。

(3) 設備導入工事

① 設備導入工事には、既存設備の取り外し・撤去・廃棄、足場仮設等、配線のバイパス接続等の既存設備の加工作業、更新する設備の取り付け調整作業の一切を含むものとする。

② 設備導入工事は、岩内町内に本店を有し、令和 7・8 年度岩内町入札参加資格名簿

に登録されている者で電気工事業の建設業許可を受けている事業者及び電気工事士等の有資格者が作業を行うこと。

- ③ 既存照明器具撤去等に伴い、天井改修等が必要な場合は、別途協議するものとする。
- ④ 照明器具設置前後の照度計による測定を行い、その結果を発注者へ報告すること。
なお、測定位置については事前に協議を行い、承諾を受けたうえで行うこと。
- ⑤ その他設備導入工事の実施にあたり、本仕様書に記載されていない事項は以下の内容によるものとする。

【電気設備工事】

国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成 31 年版）」、「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成 31 年版）」及び「公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）（平成 31 年版）」による。

6 リース期間等

(1) リース期間

導入された設備は、工事が完了した年度の翌年度 4 月 1 日から 10 年間の賃貸借とする。

(2) リース料金

導入に係る設備導入費用を基本として、維持管理経費を含む 120 回分割のリース契約を設定するものとする。

(3) リース期間満了後の取り扱い

導入された設備は、リース期間満了後に所有権が町に帰属することとする。

なお、当該賃貸借対象物件にかかる賃貸借期間中の固定資産税については、賃貸人に課税されないものとする。

7 維持管理等

上記リース期間において、適正な維持管理を行い、導入機器の故障や不具合が生じた場合、部品供給や代替照明器具の供給をすることとする。

また、本事業維持管理の履行にあたり、業務の一部又は相当部分に対し町内電気工事業者を活用するものとする。なお、町内電気工事業者名は町に報告するとともに、町内電気工事業者の使用は契約事業者の責任において行い、町内電気工事業者の責めに帰すべき事由については、全て契約事業者の責めに帰すべき事由とみなすものとする。

8 完成図書の納入

受注者は、本業務の完了後、以下の成果品を施設ごとに整理し、編綴したものを電子データ及び紙媒体で 2 部提出するものとする。

(1) 竣工図書

- ・LED 照明導入台帳
- ・完成図面
- (2) 施工管理資料
 - ・施工写真
 - ・絶縁抵抗測定結果報告書
- (3) 性能実証資料
 - ・照度測定結果報告書
- (4) 維持管理・保証資料
 - ・保守点検・緊急時連絡体制表
 - ・メーカー保証及び動産保険証券の写し
 - ・廃棄物処理証明書
- (5) その他町が必要と認める書類

9 その他

- (1) 本事業の履行にあたり、施設担当職員と十分に協議し、施設利用者及び職員等の安全確保及び施設の運営に支障をきたさないように十分配慮するとともに、施設の建物及び設備等を破損させた場合は、契約事業者の負担により原状回復するものとする。
- (2) 本事業の履行に必要な機材等は、原則として契約事業者が負担するものとし、町が所有する施設の機材等を使用する場合は、施設管理者等の了承を得るものとする。
- (3) 本事業の履行にあたり町が提供した全ての情報は第三者に開示又は漏洩しないこととし、そのために必要な処置を講ずるものとする。
- (4) 本事業は、本仕様書に沿って実施するものとし、記載なき事項又は内容に疑義が生じたときは、その都度協議し、これを処理するものとする。

(別紙1)

対象施設一覧

No.	施設名	住所	建築年度	構造・床面積
1	役場庁舎・保健センター	岩内町字高台134番地1	平成27年度	RC造 3階 4,838㎡
2	役場庁舎(車庫)	岩内町字高台134番地1	平成27年度	S造 1階 245㎡
3	老人福祉センター	岩内町字清住166番地	昭和60年度	RC造 2階 1,226㎡
4	いわない西保育所	岩内町字相生12番地13	平成2年度	RC造 1階 741㎡
5	岩内地域人材開発センター	岩内町字東山8番地16	昭和48年度(新築) 令和3年度(改築)	S造 2階 1,183㎡
6	働く婦人の家	岩内町字高台6番地	昭和54年度(新築) 平成16年度(改築)	RC造 2階 618㎡
7	地場産業サポートセンター	岩内町字大浜476番地28	平成16年度	RC造 2階 997㎡
8	パークゴルフ場管理棟	岩内町字野束539番地1	平成11年度	RC造 1階 B1階 149㎡
9	新港地区緑地トイレ	岩内町字大浜476番地9	平成15年度	RC造 1階 49㎡
10	教員住宅A棟	岩内町字宮園218番地13	平成10年度	RC造 2階 625㎡
11	教員住宅B棟	岩内町字宮園218番地13	平成10年度	RC造 2階 589㎡
12	郷土館	岩内町字清住5番地3	昭和45年度(新築) 平成19年度(改築)	S造 2階 845㎡
13	岩内地方文化センター	岩内町字万代51番地7	昭和63年度	RC造 2階 5,773㎡
14	木田金次郎美術館	岩内町字万代51番地3	平成6年度	RC造 3階 1,282㎡
15	町民プール	岩内町字高台9番地2	平成3年度	RC造 2階 1,430㎡
16	デイサービスセンター	岩内町字野束69番地35	平成8年度	RC造 1階 1,431㎡

(別紙2)

既存設備一覧

1	役場庁舎・保健センター	1～3頁
2	役場庁舎(車庫)	4頁
3	老人福祉センター	5～6頁
4	いわない西保育所	7～8頁
5	岩内地域人材開発センター	9～10頁
6	働く婦人の家	11～12頁
7	地場産業サポートセンター	13～14頁
8	パークゴルフ場管理棟	15頁
9	新港地区緑地トイレ	16頁
10	教員住宅A棟	17頁
11	教員住宅B棟	18頁
12	郷土館	19～20頁
13	岩内地方文化センター	21～23頁
14	木田金次郎美術館	24～27頁
15	町民プール	28頁
16	デイサービスセンター	29～30頁

1. 役場庁舎・保健センター

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	公使室 兼 仮眠室	シーリングライト	FHD85W形	1	1	
		非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	階段室 1	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	風除室 3	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	管理室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	廊下 1	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	6	6	
	執務室（出納）	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	ホール	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	相談室 1	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	相談室 2	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	執務スペース 1	非常用照明	非常用ハロゲン電球30W形	3	3	
	通路（執務スペース左）	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	待合スペース 1	非常用照明	非常用ハロゲン電球30W形	3	3	
	エントランスホール・ 情報公開発信スペース	非常用照明	非常用ハロゲン電球30W形	3	3	
	風除室 1	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	風除室 4	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	相談室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	階段室 3	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	授乳室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	栄養指導室・小会議室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	2	2	
	診察室・相談室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	保健指導室・相談室・ 更衣室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	3	3	
	執務スペース 2	非常用照明	非常用ハロゲン電球30W形	3	3	
	待合スペース 2	非常用照明	非常用ハロゲン電球30W形	2	2	
風除室 2	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1		
検診室	非常用照明	非常用ハロゲン電球30W形	3	3		
【2階】	階段室 1	非常用照明	非常時FHF32形	1	1	
		非常用照明	非常用ハロゲン電球 4.8V13W形	1	1	
	廊下 5	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	13	13	
	町長室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	秘書室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【2階】	会議室 4	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	会議室 3	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	会議室 2	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	会議室 1	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	2	2	
	待合スペース 3	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	階段室 2	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
		非常用照明	非常用ハロゲン電球 4.8V13W形	1	1	
	福利厚生室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	階段室 3	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
		非常用照明	非常用ハロゲン電球 4.8V13W形	1	1	
	印刷室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	図書閲覧室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	休養室	シーリングライト	FHD70W形	1	1	
		非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	P C室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	2	2	
	通信室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	副町長室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	執務スペース 3	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
会議室 5	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1		
教育長室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1		
【3階】	階段室 1	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
		非常用照明	非常用ハロゲン電球 4.8V13W形	1	1	
	廊下 6・7	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	8	8	
	図書室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	会派室 1～6	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	6	6	
	待合スペース 4	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	2	2	
	階段室 2	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
		非常用照明	非常用ハロゲン電球 4.8V13W形	1	1	
	委員会室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	4	4	
	議場	非常用照明	非常用ハロゲン電球30W形	5	5	
	事務局	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	議長室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【3階】	応接室	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	監査選管	非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
計				118	118	

2. 役場庁舎（車庫）

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	ポーチ	LED投光器	水銀灯250形	1	1	
	ゴミ庫	直管蛍光灯	FHF32W形（笠なし型）	2	2	
	防災倉庫	直管蛍光灯	FHF32W形（笠なし型）	2	2	
	倉庫	直管蛍光灯	FHF32W形（笠なし型）	2	2	
	車庫	直管蛍光灯	FHF32W形（反射笠付）	6	6	
	車庫	直管蛍光灯	FHF32W形（笠なし型）	8	8	
計				21	21	

3. 老人福祉センター

場所	既存器具		灯具	蛍光灯	備考	
			台数	点灯 本数		
【1階】	集会室	ダウンライト	白熱電球60W形	14	14	
		非常灯	ミニハロゲン30W形	3	3	
		直管蛍光灯	FL40W形	10	10	
		直管蛍光灯	FL40W形	10	10	
	ステージ	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
		直管蛍光灯	FL40W形	3	3	
		直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
		ダウンライト	白熱電球60W形	5	5	
	器具室	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	控室 2	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	控室 3	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	浴室（女）	ブラケット	FCL30W形	3	3	
		ブラケット	LDS40W形	5	5	
		非常灯（白熱灯）	JE8.4V30W形	1	1	
		ブラケット	FHF32W形	1	1	
	浴室（男）	ブラケット	FCL30W形	4	4	
		ブラケット	LDS40W形	2	2	
		非常灯（白熱灯）	JE8.4V30W形	1	1	
	脱衣室（女）	ブラケット	FHF32W形	1	1	
		非常灯（白熱灯）	JE3.6V13W形	1	1	
	脱衣所（男）	非常灯（白熱灯）	JE3.6V13W形	1	1	
	厨房	直管蛍光灯	FL40W形	4	4	
	ホール	非常灯	ミニハロゲン30W形	2	2	
光庭	電球	60形相当E26	3	3		
トイレ（女）	直管蛍光灯	FL40W形	2	2		
	ダウンライト	白熱電球60W形	2	2		
トイレ（男）	直管蛍光灯	FL40W形	2	2		
	ダウンライト	白熱電球60W形	2	2		
廊下	非常灯（白熱灯）	JE3.6V13W形	4	4		
	非常灯	ミニハロゲン13W形	2	2		
ラウンジ	電球	100W形相当E26	2	2		

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	更衣室 1	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	更衣室 2	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	倉庫 1	直管蛍光灯	FL40W形	2	2	
	機械室	直管蛍光灯	FL40W形	4	4	
	和室	スクエアライト	51701m	12	72	
	事務室 1	直管蛍光灯	FHF16W形	3	6	
		直管蛍光灯	FL40W形	6	6	
	事務室 2	直管蛍光灯	FL40W形	8	8	
	倉庫 2	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	倉庫 3	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
		ダウンライト	無電極ランプ50W形	2	2	
	ポーチ	ブラケット	EFD25W形	1	1	
		LED非常用照明器具	ミニハロゲン30W形	1	1	
風除室	LED非常用照明器具	ミニハロゲン30W形	1	1		
控室 1	直管蛍光灯	FL20W形	1	1		
【2階】	階段	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	廊下	直管蛍光灯	FL20W形	5	5	
		避難口誘導灯	20A形	1	1	
	研修室 1	直管蛍光灯	FL40W形	6	6	
		非常灯	ミニハロゲン30W形	1	1	
	会議室 1	スクエアライト	LDL20W形	2	12	
		非常灯	ミニハロゲン13W形	1	1	
	研修室 2	直管蛍光灯	FL40W形	6	6	
	給湯室	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	トイレ (女)	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
		ダウンライト	白熱電球60W形	2	2	
	トイレ (男)	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
		ダウンライト	白熱電球60W形	2	2	
	倉庫 4	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	図書室	直管蛍光灯	FL40W形	6	6	
	会議室 2	非常灯	ミニハロゲン30W形	1	1	
吹抜	電球	小形電球60W形相当	7	7		
計				184	257	

4. いわない西保育所

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	未満児室	直管蛍光灯	FL40W形	6	12	
	トイレ	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	乳児室	直管蛍光灯	FL40W形	5	10	
		直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
	調乳室	直管蛍光灯	FL15W形	1	1	
		直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
	保育室（障害児用）	直管蛍光灯	FL40W形	3	6	
	保育室－1	直管蛍光灯	FL40W形	6	12	
	保育室－2	直管蛍光灯	FL40W形	6	12	
	保育室－3	直管蛍光灯	FL40W形	6	12	
	廊下－1	直管蛍光灯	FL40W形	5	5	
		直管蛍光灯 （誘導灯）	FL10W形	1	1	
	遊戯室（ステージ含む）	直管蛍光灯	FL40W形	22	22	
		直管蛍光灯	FL40W形	6	12	
		直管蛍光灯 （誘導灯）	FL20W形	2	2	
		直管蛍光灯 （誘導灯）	FL10W形	2	2	
		ハロゲンランプ	ミニハロゲン100W形	5	5	
	押入	直管蛍光灯	FL40W形	1	2	
	物入	直管蛍光灯	FL40W形	2	4	
	廊下－2	直管蛍光灯	FL40W形	2	2	
	物置	直管蛍光灯	FL40W形	1	2	
	洗濯室	直管蛍光灯	FL40W形	2	4	
	園児用トイレ	直管蛍光灯	FL40W形	4	8	
職員用トイレ	直管蛍光灯	FL40W形	2	2		
ホール	スクエアライト	FD27W形	9	18		
	直管蛍光灯 （誘導灯）	FL10W形	1	1		
事務室	直管蛍光灯	FL40W形	8	16		
食品庫	直管蛍光灯	FL20W形	1	2		

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	厨房	直管蛍光灯	FL40W形	3	6	
		直管蛍光灯	FL40W形（非常灯付）	1	2	
		直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
	トイレ	白熱電球	IL40W形	1	1	
	休憩コーナー	直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
	前室	直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
		直管蛍光灯 （誘導灯）	FL20W形	1	1	
	ボイラ室	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	保母休憩室	直管蛍光灯	FL20W形	1	4	
	テラス	防虫蛍光灯	MF100W形	1	1	
計				124	202	

5. 岩内地域人材開発センター

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	器具庫	直管蛍光灯	FHF32W形	1	2	
	ステージ	直管蛍光灯	FHF32W形	1	1	
	体育館	誘導灯	20B形	2	2	
	物品庫	直管蛍光灯	FHF32W形	2	4	
	物入	直管蛍光灯	FHF32W形	2	2	
	ポーチ	ダウンライト	FHT42W形	2	2	
	風除室	ダウンライト	白熱電球100W形	2	2	
		避難口誘導灯	20B形	1	1	
	玄関ホール	スクエアライト	FHP32W形	1	3	
		非常灯	非常灯用ハロゲン電球13W形	1	1	
	事務室	直管蛍光灯	FLR40W形	9	18	
	廊下	直管蛍光灯	FL20W形	5	10	
		通路誘導灯	20B形	2	2	
		非常用照明器具	非常灯用ハロゲン電球13W形	3	3	
	講師室	スクエアライト	FHP32W形	6	18	
	物品庫	直管蛍光灯	FHF32W形	2	2	
	ボイラー室	直管蛍光灯	HF32W形	1	2	
	湯沸室	ダウンライト	白熱電球100W形相当	1	1	
		トイレ灯	白熱電球60W形	1	1	
	シャワー室	ブラケット	白熱電球40W形	2	2	
	トイレ	ダウンライト	白熱電球100W形	6	6	
		ダウンライト	白熱電球60W形	2	2	
		直管蛍光灯	FL15W形	4	4	
シーリングライト		白熱電球60W形	1	1		
実習室	直管蛍光灯	FLR40W形	18	36		
【2階】	天井裏	直管蛍光灯	HF32W形	6	12	
		ダウンライト	FHT32W形	5	5	
		ダウンライト	FHT42W形	5	5	
	吹抜	ベースライト	マルチハロゲン400W形	15	15	
	階段室	非常用照明器具	FHF32W形	1	1	

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【2階】	廊下	直管蛍光灯	FL20W形	5	10	
		通路誘導灯	20B形	2	2	
		非常用照明器具	非常灯用ハロゲン電球13W形	3	3	
	会議室	直管蛍光灯	FLR40W形	9	18	
		非常灯	非常灯用ハロゲン電球13W形	1	1	
	OA室	直管蛍光灯	FLR40W形	15	30	
		非常灯	非常灯用ハロゲン電球13W形	2	2	
	湯沸室	ダウンライト	白熱電球100W形相当	1	1	
		トイレ灯	白熱電球60W形	1	1	
	トイレ	ダウンライト	白熱電球100W形	6	6	
		ダウンライト	白熱電球60W形	4	4	
		直管蛍光灯	FL15W形	4	4	
		シーリングライト	白熱電球60W形	1	1	
	研修室 1	直管蛍光灯	FLR40W形	8	16	
		直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
		非常灯	非常灯用ハロゲン電球13W形	1	1	
	研修室 2	直管蛍光灯	FLR40W形	6	12	
		非常灯	非常灯用ハロゲン電球13W形	1	1	
実習室	直管蛍光灯	FLR40W形	2	4		
	非常灯	非常灯用ハロゲン電球13W形	1	1		
計			184	285		

6. 働く婦人の家

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	講習室①	スクエアライト	FPL36W形	20	20	
		ブラケット	IL60W形	5	5	
		避難口誘導灯	FBF10W形	1	1	
		避難口誘導灯	FBF20W形	1	1	
	器具庫	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	ステージ	直管蛍光灯	FL40W形	3	6	
	放送室	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	倉庫出入口	ブラケット	FL20W形	1	1	
	倉庫	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	多目的トイレ	ダウンライト	FDL27W形	2	2	
	通路	ダウンライト	FDL27W形	4	4	
		避難口誘導灯	FBF20W形	1	1	
	更衣室兼ロッカー室	スクエアライト	FPL36W形	1	1	
	階段下廊下	スクエアライト	FPL36W形	3	3	
		避難口誘導灯	FBF20W形	1	1	
	風除室①	ダウンライト	FDL27W形	1	1	
		ブラケット	FL20W形	1	1	
	洋室	スクエアライト	FPL36W形	1	1	
	消費者協会	直管蛍光灯	FLR40W形	1	1	
	事務室	直管蛍光灯	FLR40W形	2	2	
	相談室	直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
	廊下	スクエアライト	FPL36W形	3	3	
		通路誘導灯	FBF10W形	2	2	
	玄関	避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	ホール	スクエアライト	FPL36W形	6	6	
		ブラケット	IL60W形	3	3	
	風除室②	ダウンライト	FDL27W形	2	2	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	トイレ(男)	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	トイレ(女)	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
ポーチ	ブラケット	FL20W形	1	1		

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	手洗い・前室	直管蛍光灯	FL40W形	2	2	
		ブラケット	FL20W形	2	2	
	託児事務所	直管蛍光灯	FLR40W形	2	2	
	物品庫	直管蛍光灯	FL20W形	2	2	
	喫煙ルーム	スクエアライト	FPL36W形	1	1	
	料理実習室	直管蛍光灯	FL40W形	2	2	
		直管蛍光灯	FL40W形	5	10	
軽運動室	スクエアライト	FPL36W形	9	9		
【2階】	物入	シーリングライト	白熱電球40W形	1	1	
	階段室	直管蛍光灯	FLR40W形	1	1	
	踏込	蛍光灯ベース	FL20W形	1	1	
	廊下・ホール	蛍光灯ベース	FL20W形	2	4	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
		通路誘導灯	FBF10W形	1	1	
	トイレ	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
	図書室	直管蛍光灯	FL40W形	1	2	
	講習室②	スクエアライト	FPL36W形	4	4	
		ダウンライト	白熱灯60W形	2	2	
		避難口誘導灯	C級10形	1	1	
講習室③	非常用照明器 (埋込形)	FLR40W形	4	8		
	直管蛍光灯	FL40W形	2	2		
計				121	137	

7. 地場産業サポートセンター

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	脱塩機械室	直管蛍光灯	FHF32W形	8	16
		非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1
	包装室	直管蛍光灯	FHF32W形	7	14
	風除室4	ダウンライト	FHT32W形	1	1
	展示準備室	直管蛍光灯	FHF32W形	2	4
	冷凍室	電球	低温用100形	1	1
	事務室	直管蛍光灯	FHF32W形	14	28
		直管蛍光灯 (非常灯兼)	FHF45W形	1	2
	予備室	直管蛍光灯	FHF32W形	1	1
	給湯室	直管蛍光灯	FHF32W形	1	1
		直管蛍光灯	FL20W形	1	1
	踏込	直管蛍光灯	FHF16W形	1	2
	風除室2	ダウンライト	FHT32W形	5	5
		非常灯	ハロゲン電球13形	1	1
	風除室1	ダウンライト	FHT32W形	12	12
		非常灯	ハロゲン電球13形	1	1
	倉庫2	直管蛍光灯	FHF35W形	1	1
	展示ホール	スクエアライト	FPL36W形	13	52
	トイレ(男)	ダウンライト	FHT24W形	5	5
	トイレ(女)	ダウンライト	FHT24W形	5	5
	多目的トイレ	ダウンライト	FHT24W形	2	2
	ホール	ダウンライト	FHT24W形	1	1
		スクエアライト	FPL36W形	2	8
	倉庫1	直管蛍光灯	FL20W形	1	1
	オープンラボ	直管蛍光灯	FHF32W形	3	6
	養殖実験室	直管蛍光灯	FHF32W形	8	16
	実験室用機械室	直管蛍光灯	FHF32W形	2	4
加工実験室	直管蛍光灯	FHF32W形	9	18	
原料処理室	直管蛍光灯	FHF32W形	6	12	
準備室	直管蛍光灯	FHF32W形	1	1	

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	冷蔵庫	電球	低温用100形	1	1	
	冷凍庫	電球	低温用100形	1	1	
	倉庫3	直管蛍光灯	FHF32W形	1	1	
	準備室2	直管蛍光灯	FHF32W形	1	1	
	風除室3	ダウンライト	FHT32W形	2	2	
	ポーチ	ダウンライト	FHT32W形	12	12	
	受電機械室	直管蛍光灯	FHF32W形	5	5	
		直管蛍光灯 (非常灯兼)	FHF32W形	1	1	
	大口分木機械室	直管蛍光灯	FHF32W形	2	2	
	貯水タンク室	直管蛍光灯	FHF40W形	7	7	
	操作室	直管蛍光灯	FHF32W形	2	2	
		非常用照明	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
車道	ダウンライト	MF100W形	4	4		
【2階】	研修室	直管蛍光灯	FHF32W形	9	18	
		ダウンライト	白熱電球60W形	6	6	
	倉庫5	直管蛍光灯	FHF32W	1	1	
	倉庫4	直管蛍光灯	FHF32W	1	1	
	分析実験室	直管蛍光灯	FHF32W形	9	18	
	控室	直管蛍光灯	FHF32W形	1	2	
	薬品庫	直管蛍光灯	FHF32W形	1	2	
	図書室	直管蛍光灯	FHF32W形	6	12	
	階段室	ブラケット	FHF32W形	1	1	
	細菌実験室	直管蛍光灯	FHF32W形	6	12	
		流し元灯	FHF20W形	4	4	
	廊下	直管蛍光灯	FHF32W形	4	4	
	小屋根	直管蛍光灯	FHF32W形	2	2	
計			208	346		

8. パークゴルフ場管理棟

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	屋外階段	ブラケット	IL60W形	2	2	
	ホール	直管蛍光灯	FDL27W形	10	10	
		ミニダウンライト	IL40W形	3	3	
	休憩室	直管蛍光灯	FPL36W形（埋込形）	2	8	
		直管蛍光灯	FDL27W形	2	2	
	事務室	直管蛍光灯	FLR40W形	2	4	
	風除室	ブラケット	IL40W形	1	2	
	ポーチ	ブラケット	IL60W形	1	1	
	トイレ（男）	直管蛍光灯	FLR40W形（埋込形）	1	1	
		ミニランプ	IL40W形	2	2	
	トイレ（女）	直管蛍光灯	FLR40W形（埋込形）	1	1	
		ミニランプ	IL40W形	2	2	
		直管蛍光灯	FDL18W形	2	2	
	【B1階】	屋外階段	ブラケット	IL60W形	2	2
ホール		直管蛍光灯	FDL27W形	2	2	
		直管蛍光灯 （誘導灯）	FL20W形（埋込形）	1	1	
		白熱灯	IL20W形	1	1	
トイレ（女）		直管蛍光灯	FLR40W形（埋込形）	1	2	
		ミニランプ	IL40W形	2	2	
トイレ（男）		直管蛍光灯	FLR40W形（埋込形）	1	1	
		ミニランプ	IL40W形	2	2	
		直管蛍光灯	FDL18W形	1	1	
プロアーポンプ室		直管蛍光灯	FLR40W形	1	2	
物置	直管蛍光灯	FLR40W形	4	8		
	ブラケット	IL60W形	1	1		
計				50	65	

9. 新港地区緑地トイレ

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	トイレ（男）	直管蛍光灯	FL40W形	2	2	
		ダウンライト	FDL18W形	1	1	
		ミラーライト	FHP18W形	2	2	
	プロアー室	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	トイレ（女）	直管蛍光灯	FL40W形	2	2	
		ダウンライト	FDL18W形	3	3	
		ミラーライト	FHP18W形	2	2	
	多目的トイレ	スクエアライト	FPL36W形	1	3	
		ミラーライト	FHP18W形	1	1	
	ホール	ダウンライト	FDL27W形	3	3	
ポーチ	ベースライト	1L40W形	2	2		
計				20	22	

10. 教員住宅A棟

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	共用玄関	ポーチライト	FML18W形	1	1	
		直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
	廊下	通路誘導灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
		直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	5	5	
		直管蛍光灯	FL20W形	2	2	
	共用階段下	直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
	倉庫①	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	倉庫②	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	物置①	直管蛍光灯	FL20W形 (ガード付)	2	2	
	物置②	直管蛍光灯	FL20W形 (ガード付)	2	2	
	自転車置場	ポーチライト	FML9W形	2	2	
	共用玄関	ポーチライト	FML18W形	1	1	
【2階】	共用階段①	直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	2	2	
	共用階段②	通路誘導灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
	廊下	直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	4	4	
		直管蛍光灯	FL20W形	2	2	
【住戸内】 (8戸)	玄関	ダウンライト	IL60W形	8	8	
	ホール	ダウンライト	IL60W形	8	8	
	トイレ	ダウンライト	IL40W形	8	8	
	浴室	ブラケット	白熱電球60W形	8	8	
	洋室-1	シーリングライト	FL20W形	8	32	
	洋室-2	シーリングライト	FL20W形	8	32	
	物入	シーリングライト	IL40W形	8	8	
	台所	シーリングライト	FCL30W形	8	8	
		直管蛍光灯	FL20W形	8	8	
	洗面所	ダウンライト	IL60W形	8	8	
		直管蛍光灯	FL15W形	8	8	
	居間	シーリングライト	FCL30W形	8	24	
	和室	丸形蛍光灯	FCL32W + 30W形	8	16	
計			133	205		

1 1. 教員住宅B棟

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	共用玄関	ポーチライト	FML18W形	1	1	
		直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
	廊下	通路誘導灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
		直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	6	6	
		直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	共用階段下	直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
	倉庫	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	物置前	直管蛍光灯	FL20W形 (ガード付)	3	3	
	共用玄関	ポーチライト	FML18W形	1	1	
自転車置場	ポーチライト	FML9W形	2	2		
【2階】	共用階段	直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
		通路誘導灯	FL20W形 (BT内蔵)	1	1	
	廊下	直管蛍光灯	FL20W形 (BT内蔵)	6	6	
【住戸内】 (12戸)	玄関	ダウンライト	IL60W形	12	12	
	トイレ	ダウンライト	IL40W形	12	12	
	浴室	ブラケット	白熱電球60W形	12	12	
	物入	シーリングライト	IL40W形	12	12	
	居間	シーリングライト	FCL30W形	12	36	
		直管蛍光灯	FL20W形	12	12	
	洗面所	ダウンライト	IL60W形	12	12	
		直管蛍光灯	FL15W形	12	12	
洋室	シーリングライト	IL40W形	12	12		
計			134	158		

12. 郷土館

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	ポーチ	ブラケット	FPL27W形	2	2	
	風除室	ダウンライト	FHT24W形	8	8	
		ダウンライト	JE30W形	1	1	
	ホール	ダウンライト	FHT24W形	22	22	
		ダウンライト	JE13W形	2	2	
		誘導灯	片面パイプ吊 10B形	1	1	
	事務室	直管蛍光灯	FHF32W形	3	6	
		ダウンライト	JE13W形	1	1	
	談話・企画展示室	直管蛍光灯	FHF32W形	9	18	
		ダウンライト	JE30W形	1	1	
	トイレ（男）	ダウンライト	FHT16W形	1	1	
		ダウンライト	FHT24W形	3	3	
	トイレ（女）	ダウンライト	FHT16W形	2	2	
		ダウンライト	FHT24W形	3	3	
	トイレ（身）	ダウンライト	FHT24W形	2	2	
	スロップシンク	ダウンライト	FHT16W形	1	1	
	展示室 1	直管蛍光灯	FHF32W形	18	36	
ダウンライト		JE30W形	2	2		
誘導灯		両面パイプ吊 10形	1	1		
展示室 2	直管蛍光灯	FHF32W形	16	32		
	ダウンライト	JE30W形	2	2		
	誘導灯	両面パイプ吊 10形	1	1		
【2階】	収蔵庫 1	直管蛍光灯	FHF32W形	18	36	
		ダウンライト	JE13W形	2	2	
		誘導灯	片面パイプ吊 10B形	1	1	
		誘導灯	両面パイプ吊 10形	2	2	
	収蔵庫 2	直管蛍光灯	FHF32W形	6	12	
	収蔵庫 3	直管蛍光灯	FHF32W形	6	12	
	収蔵庫 4	直管蛍光灯	FHF32W形	10	20	
		ダウンライト	JE13W形	2	2	
		誘導灯	片面パイプ吊 10B形	1	1	

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【2階】	階段1（吹抜）	ダウンライト	HID250W形	1	1	
		ダウンライト	JE30W形	1	1	
計				152	238	

13. 岩内地方文化センター

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	電気室	直管蛍光灯	Hf32W形	4	8	
	掃除具庫	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	管理室	直管蛍光灯	Hf32W形	2	4	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	1	1	
	和室1～3	直管蛍光灯	Hf32W形	50	50	
	踏込・水屋	ダウンライト	白熱灯60W形相当	9	9	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	4	4	
	トイレ（男・女）	直管蛍光灯	Hf32W形	4	4	
		ダウンライト	白熱灯60W形相当	6	6	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	2	2	
	サークル室	直管蛍光灯	Hf32W形	9	18	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	2	2	
	機械室	直管蛍光灯	LDL40W形	7	7	
		直管蛍光灯	FL20W形	2	2	
	ボイラー室	直管蛍光灯	Hf32W形	6	12	
	休憩室	直管蛍光灯	Hf32W形	1	2	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	1	1	
	縁側	ダウンライト	白熱灯60W形相当	9	9	
	倉庫	直管蛍光灯	Hf32W形	3	3	
	ロッカー室	直管蛍光灯	Hf32W形	2	2	
	湯沸室	直管蛍光灯	FL20W形	2	4	
	美術工芸室	直管蛍光灯	Hf32W形	10	20	
		直管蛍光灯	Hf32W形	2	2	
		ダウンライト	非常用JD50W形	2	2	
	階段	直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL35W形	1	1	
	焼窯室	直管蛍光灯	Hf32W形	1	2	
	暗室	直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
		ブラケット	IL20W形	1	1	
表示灯		FL10W形	1	1		

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	応接室	直管蛍光灯	FL40W形	2	16	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	1	1	
	プレイルーム	直管蛍光灯	FL40W形	5	10	
		ダウンライト	非常用JD50W形	1	1	
	廊下	ダウンライト	18W形	2	2	
		ダウンライト	27W形	37	37	
		ダウンライト	18W形	1	1	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	10	10	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL40W形	1	1	
	障害者用トイレ	直管蛍光灯	FL20W形	1	2	
大ホール	シーリングライト	IL100W形	234	234		
【2階】	視聴覚室	直感蛍光灯	FL40W形	10	20	
		ダウンライト	IL100W形	12	12	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	2	2	
	視聴覚室準備室	直感蛍光灯	FL40W形	2	4	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	1	1	
	階段	直感蛍光灯	FL20W形	1	2	
		直管蛍光灯 (通路誘導灯兼用)	非常時FHF32W形	1	1	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	1	1	
	倉庫	直感蛍光灯	FL40W形	1	1	
	ELV機械室	直感蛍光灯	FL40W形	1	2	
	会議室	直感蛍光灯	FL40W形	12	24	
		スポットライト	IL100W形	8	32	
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	4	4	
	研修室	直感蛍光灯	FL40W形	9	18	
		スポットライト	IL100W形	6	24	
		ダウンライト	非常用JD50W形	2	2	
調理実習室	直感蛍光灯	FL40W形	12	24		
	ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	4	4		
機械室上部	直感蛍光灯	FL40W形	10	20		

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考	
【2階】	図書室	直感蛍光灯	FL40W形	34	34		
		ダウンライト	非常用JD50W形	4	4		
	廊下	ダウンライト	白熱灯100W形相当	20	20		
		ダウンライト	非常用ミニ電球40W形	6	6		
		避難口誘導灯	B級BH形	1	1		
		通路誘導灯	C級	3	3		
	ホール	ダウンライト	白熱灯100W形相当	20	20		
		直感蛍光灯	FL20W形	2	2		
	湯沸室・掃除具	直感蛍光灯	FL20W形	1	2		
		ダウンライト	IL40W形	1	1		
	トイレ（男・女）	直感蛍光灯	FL40W形	4	4		
		ダウンライト	白熱灯60W形相当	6	6		
	計				647	804	

14. 木田金次郎美術館

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	展示室 2	ブラケット	白熱電球25W形	6	6	
	展示室 1	ブラケット	ハロゲン電球130W形	32	32	
		ダウンライト	IL100W形	1	1	
		ダウンライト	非常時40W形	3	3	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	階段 1	ダウンライト	ハロゲン電球150W形	2	2	
		ブラケット	白熱電球25W形	2	2	
		ダウンライト	非常時20W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	スタッフルーム	直管蛍光灯	FL40W形	1	3	
		非常灯	JD13W形	1	1	
	資料室	直管蛍光灯	FL40W形	2	4	
	外部ライトアップ1	スポットライト	HID250W形	2	4	
	ラウンジ	ダウンライト	FDL27W形	18	18	
		ブラケット	ハロゲン電球300W形	2	2	
		ダウンライト	非常時40W形	3	3	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	パティオ	スポットライト	HID400W形	1	2	
	事務室	直管蛍光灯	FL40W形	12	24	
		非常灯	JD30W形	1	1	
	プロジェクションブース	直管蛍光灯	非常時FL20W形	1	1	
		ブラケット	IL60W形	1	1	
	ブース階段	ダウンライト	ボール球40W形	2	2	
		ダウンライト	非常時10W形	1	1	
	EV機械室	直管蛍光灯	FL40W形	2	2	
		ダウンライト	非常時10W形	1	1	
	ギャラリー	ダウンライト	FDL27W形	1	1	
直管蛍光灯		FL20W形	1	1		
廊下	ダウンライト	ハロゲン電球100W形	4	4		
	ダウンライト	非常時40W形	1	1		

場所	既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	ミュージアムシアター	直管蛍光灯	FL40W形	8	16
		ダウンライト	IL30W形	2	2
		非常灯	JD30W形	1	1
	ミュージアムショップ	ダウンライト	FDL27W形	8	8
		ブラケット	ミニクリプトン電球40W形	1	1
		ダウンライト	非常時20W形	1	1
	エントランスホール1	ダウンライト	FDL27W形	1	1
		ダウンライト	非常時20W形	1	1
		ダウンライト	IL60W形	1	1
	外部ライトアップ2	スポットライト	HID250W形	1	1
	風除室	ダウンライト	FDL27W形	8	8
		ダウンライト	非常時20W形	1	1
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1
	階段	ブラケット	白熱電球40W形	1	1
	男子トイレ	ダウンライト	FDL27W形	2	2
		ダウンライト	FDL18W形	2	2
		直管蛍光灯	FL40W形	2	2
	女子トイレ	ダウンライト	FDL27W形	1	1
		ダウンライト	FDL18W形	2	2
		直管蛍光灯	FL40W形	2	2
	身障者用トイレ	ダウンライト	FDL27W形	1	1
直管蛍光灯		FL20W形	1	1	
アプローチ	ブラケット	白熱電球25W形	6	6	
	ガーデンライト	HF80W形	3	3	
外灯1	ハイボールライト	HID250W形	1	1	
電気室	直管蛍光灯	FL40W形	5	5	
	直管蛍光灯	FL40W形	5	10	
倉庫	直管蛍光灯	FL40W形	3	3	
ステッププラザ	ブラケット	白熱電球40W形	2	2	
	ブラケット	ハロゲン電球150W形	2	2	
厨房	ダウンライト	FDL27W形	5	5	
	ブラケット	ミニクリプトン電球40W形	1	1	
	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	休憩室	ダウンライト	FDL27W形	8	8	
		ダウンライト	ハロゲン電球100W形	3	3	
		ダウンライト	JD100W形	2	2	
		ダウンライト	非常時40W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	エントランスホール2	ダウンライト	FDL27W形	2	2	
		ダウンライト	非常時20W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	作業室	直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
		直管蛍光灯	FL40W形	3	6	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	収蔵室	直管蛍光灯	FL40W形	10	20	
	荷解室	直管蛍光灯	FL40W形	2	6	
		直管蛍光灯	FL40W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
搬入口	直管蛍光灯	FL40W形	1	2		
外灯2	ハイポールライト	HID250W形	1	1		
【2階】	展示室3	避難口誘導灯	FL20W形	2	2	
		ダウンライト	ハロゲン電球150W形	2	2	
		ダウンライト	非常時20W形	1	1	
	階段2	ダウンライト	ハロゲン電球100W形	2	2	
		ブラケット	白熱電球25W形	1	1	
		ダウンライト	非常時20W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	ギャラリー	ブラケット	ミニクリプトン電球60W形	2	2	
	展示室4	ブラケット	白熱電球25W形	6	6	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
		ダウンライト	ハロゲン電球150W形	2	2	
		ダウンライト	非常時20W形	1	1	
	ステッププラザ	ブラケット	白熱電球40W形	2	2	
	階段3	ダウンライト	FDL27W形	1	1	
	ホール	ダウンライト	FDL27W形	9	9	
ダウンライト		非常時20W形	2	2		

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【2階】	ホール	避難口誘導灯	FL20W形	3	3	
	階段4	ブラケット	白熱電球40W形	3	3	
	吹抜	ダウンライト	HID250W形	2	2	
		ダウンライト	非常時40W形	1	1	
	ブラケット	HFパラスト100W形	4	4		
【3階】	展示室2吹抜	ブラケット	ハロゲン電球130W形	24	24	
		ブラケット	HFパラスト100W形	12	12	
		ダウンライト	非常時40W形	2	2	
	展示室3吹抜	ブラケット	ハロゲン電球130W形	19	19	
		ブラケット	ハロゲン電球200W形	26	26	
		ダウンライト	非常時40W形	2	2	
	吹抜	ダウンライト	HID250W形	3	3	
		ダウンライト	非常時40W形	1	1	
	ライトアップ	スポットライト	HID250W形	3	3	
	階段室	ダウンライト	FDL27W形	4	4	
		ダウンライト	非常時20W形	1	1	
	吹抜	ブラケット	ハロゲン電球130W形	4	4	
		ダウンライト	HID250W形	2	2	
		ダウンライト	非常時40W形	1	1	
	吹抜	ダウンライト	HID300W形	2	2	
		ダウンライト	非常時40W形	1	1	
	機械室	直管蛍光灯	FL40W形	3	6	
		直管蛍光灯	FL40W形	2	2	
	ライトアップ	スポットライト	HID250W形	3	3	
	展示室4吹抜	ブラケット	ハロゲン電球200W形	36	36	
		ダウンライト	非常時40W形	2	2	
階段	ダウンライト	FDL18W形	4	4		
	ダウンライト	非常時20W形	1	1		
EVホール	ダウンライト	FDL27W形	4	4		
	ダウンライト	非常時20W形	1	1		
展望回廊	スポットライト	HID400W形	1	1		
計				444	497	

15. 町民プール

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	ポーチ	ダウンライト	IL60W形	10	10	
	風除室	スクエアライト	FPL36W形	1	3	
	玄関ホール	スクエアライト	FPL36W形	4	12	
	ロビー	スクエアライト	FPL36W形	7	21	
		ブラケット	IL40W形	6	12	
		ダウンライト	FDL13W形	7	7	
	機械室	直管蛍光灯	FL40W形 (チェーン吊)	5	5	
	キュービクル室	直管蛍光灯	FL40W形 (チェーン吊)	2	2	
	物置-1	直管蛍光灯	FL40W形 (チェーン吊)	2	2	
	物置-2	直管蛍光灯	FL40W形 (チェーン吊)	1	1	
	更衣室 (男)	直管蛍光灯	FL40W形 (ステンレス)	3	3	
		ブラケット	IL40W形	2	2	
	シャワー室 (男)	ブラケット	IL40W形	4	4	
	腰洗 (男)	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
	トイレ (男)	ブラケット	IL40W形	4	4	
	監視事務室	直管蛍光灯	FL40W形	1	2	
		直管蛍光灯 (非常用 照明器具付)	FL40W形	1	2	
		直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
		ダウンライト	FDL13W形	1	1	
	物入	ダウンライト	IL60W形	1	1	
	トイレ (特)	ダウンライト	FDL13W形	1	1	
	会議室	直管蛍光灯	FL40W形	6	12	
	更衣室 (女)	直管蛍光灯	FL40W形 (ステンレス)	3	3	
		ブラケット	IL40W形	2	2	
	トイレ (女)	ブラケット	IL40W形	2	2	
	トイレ (男)	ブラケット	IL40W形	3	3	
	トイレ (女)	ブラケット	IL40W形	5	5	
	腰洗 (女)	直管蛍光灯	FL20W形	1	1	
シャワー室 (女)	ブラケット	IL40W形	4	4		
プール	ブラケット	MF700W形	14	14		
	直管蛍光灯	FL40W形	2	2		
【2階】	観覧コーナー	ダウンライト	FDL27W形	14	14	
計				121	159	

16. デイサービスセンター

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	一般玄関	ブラケット	IL60W形	2	2	
	風除室	ダウンライト	FT13W形	2	2	
		ダウンライト	非常用ハロゲン9W形	1	1	
	玄関ホール	ダウンライト	FT13W形	4	4	
		ダウンライト	非常用ハロゲン9W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	厨房	直管蛍光灯	FL40W形	4	8	
	食品庫	直管蛍光灯	FL40W形	1	2	
	厨房玄関	ダウンライト	FT13W形	4	4	
		ダウンライト	非常用ハロゲン電球9W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	休憩室	シーリングライト	FCL40W形+32W形	1	2	
		ダウンライト	非常用ハロゲン電球9W形	1	1	
	女子更衣室	直管蛍光灯	FL40W形	1	2	
	トイレ（職員用）	ダウンライト	FT13W形	4	4	
	事務室	直管蛍光灯	FL40W形	6	12	
		ダウンライト	非常用ハロゲン電球13W形	1	1	
	相談室-1	直管蛍光灯	FL40W形	2	4	
		ダウンライト	非常用ハロゲン電球9W形	1	1	
	相談室-2	直管蛍光灯	FL40W形	1	2	
	食堂	直管蛍光灯	FL40W形	12	24	
		ダウンライト	非常用ハロゲン電球13W形	2	2	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	作業及び日常動作訓練室	直管蛍光灯	FL40W形	9	18	
		ダウンライト	非常用ハロゲン13W形	1	1	
		避難口誘導灯	FL20W形	1	1	
	介護者教育室	直管蛍光灯	FT36W形	2	6	
ダウンライト		非常用ハロゲン9W形	1	1		
廊下	直管蛍光灯	FT18W形	6	6		
	避難口誘導灯	FL20W形	1	1		
	ダウンライト	非常用ハロゲン13W形	1	1		

場所		既存器具		灯具 台数	蛍光灯 点灯 本数	備考
【1階】	ヘルパーステーション	直管蛍光灯	FL40W形	9	18	
		ダウンライト	非常用ハロゲン13W形	1	1	
	トイレ（男）	ダウンライト	FT13W形	5	5	
		ブラケット	IL25W形	1	1	
	トイレ（女）	ダウンライト	FT13W形	5	5	
		ブラケット	IL25W形	1	1	
	トイレ（身障者用）	ダウンライト	FT13W形	1	1	
	脱衣室	直管蛍光灯	FT28W形	3	6	
		ダウンライト	ハロゲン電球9W形	1	1	
	浴室	ブラケット	IL60W形	4	4	
		ブラケット	IL25W形	3	3	
		ダウンライト	ハロゲン電球13W形	1	1	
	汚物処理室	直管蛍光灯	FL20W形	2	4	
		ブラケット	IL25W形	1	1	
	機械室	直管蛍光灯	FL40W形	4	4	
	計				119	174